



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ
„DOBROGEA” AL JUDEȚULUI CONSTANȚA

Către,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALU LUI TRAIAN

Localitatea Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei, nr.53
JUDEȚUL CONSTANȚA

Urmare cererii dumneavoastră, înregistrată la secretariatul inspectoratului cu numărul 713004 din data de 30.06.2009, în urma analizării documentației tehnice (proiect nr. 162/ian 2008, faza Plan Urbanistic General), întocmită de S.C. Expaco S.R.L.-arh. Mirela Bancescu, pentru obiectivul “ELABORARE PUG INTRAVILAN SI EXTRAVILAN ” propus a fi realizat pentru localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, având în vedere prevederile art.8, alin (1), lit.“b” din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.80/2009, în temeiul Hotărârii Guvernului României nr.1492/2004, vă comunicăm că acesta **nu face obiectul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu**, deoarece nu se regăsește în situațiile prevăzute de art.1 din Hotărârea Guvernului României nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării de securitate la incendiu.

Totodată, vă facem cunoscute următoarele:

-prin grija proiectantului, se vor include în celelalte faze de proiectare, măsuri de securitate la incendiu specifice naturii riscurilor pe care le conține obiectivul proiectat, în special cele referitoare la asigurarea presiunii și a debitelor necesare combaterii incendiilor, pe durata teoretică a incendiului, în baza unui proiect de specialitate întocmit cu respectarea Normativului N.P. 086/2005 și a celorlalte reglementări tehnice conexe acestuia;

-inceperea lucrărilor de execuție a rețelei de distribuție apă potabilă în zona lotizată (aceasta se încadrează în categoriile de construcții și amenajări prevăzute la art. 1 din Hotărârea de Guvern a României nr.1739/2006) , se va face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu, faza P.A.C.

-prevederea unor căi de intervenție exterioare, dimensionate conform normelor pentru trafic greu, care să permită accesul ușor al autospecialelor pompierilor și intervenția la cel puțin numărul de fațade prevăzut în Normativul P118-99, funcție de tipul clădirii.

**ÎMPUTERNICIT ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ
„DOBROGEA” AL JUDEȚULUI CONSTANȚA
COLONEL**

JIANU VIOREL