



s.c. conpet s.a.
DIVIZIA TRANSPORT TITEI IMPORT
SECTOR CONSTANTA
TEL.0241.58.51.74 FAX.0241.58.51.74

Instiintare nr. 20.

19.09.2008

CATRE: CONSILIUL LOCAL VALU TRAIAN

Referitor la solicitarea dumneavoastra nr. 843 din 19.09.2008 si a Certificatului de Urbanism, si a Cererii dumneavoastra, pentru lucrarea:

PLAN URBANISTIC GENERAL P.U.G. VALU LUI TRAIAN

Va informam urmatoarele:

In zona avem prezente conducta de transport titei 350 mm Constanta-Pitesti, conducta de transport titei 500 mm Constanta-Pitesti si conducta de transport titei 700 mm Constanta-Baraganu, amplasate la 0.8 m-1,2 m adancime si trasate informativ pe planul pus la dispozitie de dumneavoastra.

Inainte de trasarea lucrarilor si emiterea Certificatelor de Urbanism, daca distanta este mai putin de 10 m veti lua legatura cu CONPET PLOIESTI, SECTOR CONSTANTA pentru marcarea traseului conductelor de titei si elaborarea avizului final pentru proiectul de construire. Orice lucrare in zona conductelor de titei se face numai cu specificarea in Certificatul de Urbanism a necesitatii obtinerii avizului CONPET S.A.PLOIESTI.

Nu se va executa nici o lucrare in intervalul de 10 m stanga-dreapta de la conducta fara prezenta reprezentantului CONPET CONSTANTA.

Nu se vor amplasa constructii in zona de siguranta a conductelor, 10 m stanga dreapta.

Nu se va circula sau stationa cu masini grele pe conducta, in afara zonei protejate.

Nu se va executa lucrari de amenajare parcare sau alta cladire in zona de protectie a conductei de titei.

Nu se vor executa drumuri de acces pe conducta fara a prezenta un proiect de protectie a conductei.



s.c. conpet s.a.
DIVIZIA TRANSPORT TITEI IMPORT
SECTOR CONSTANTA
TEL.0241.58.51.74 FAX.0241.58.51.74

Sapatura la conducta se va executa doar dupa obtinerea autorizatiei de constructie si avizului final al proiectului de construire CONPET PLOIESTI.

Sapatura in zona conductei se va face doar manual si se va asigura protectia impotriva furturilor de titei din conducta.

Nu se va acoperi conducta decat in prezenta reprezentantilor CONPET CONSTANTA. Orice deranjament la conducta efectuat in afara prezentei CONPET CONSTANTA va fi suportat de catre firma care l-a provocat.

Nu se va modifica structura terenului.

Orice modificare a traseului conductei se va face pe cheltuiala celui care o cere (investitorului) inclusiv cheltuielile de cuplare rezultate in urma amplasarii unei noi conducte.

Amplasarea retele se va face paralel cu conducta de titei la 1 m distanta, iar subtraversarea se va face pe sub conducta de transport titei la 0,5 m adancime si in tub de protectie stanga-dreapta la 0,5 m distanta fata de conducta.

Amplasare stalpi retea aeriana se va face la 5 m fata de conducta, in cazul paralelismelor si la 5 m fata de conducta in cazul intersectiilor.

Devierea conductei se poate realiza in concordanta cu standardele in vigoare si pe baza unui proiect autorizat de catre CONPET S.A.

Distantele de amplasare se pot reduce pe baza unui proiect de punere in siguranta a conductelor.

Conducta este proprietatea statului roman, gestionata de AGENTIA DE RESURSE MINERALE si concesionata S.C.CONPET S.A.PLOIESTI.

Mentionam ca avizul este in concordanta cu Ordinul nr. 47/1203/509/2003 AL M.E.C./M.L.P.A.T./M.A.I. si Ordinul 196 din 10.10.2006 al Presedintelui AGENTIEI NATIONALE DE RESURSE MINERALE.

Nu avem intentii de dezvoltare la acest moment a retelei de transport titei.

