

SC RAJA SA Constanta

Serviciul Tehnic

Nr. 57 / 41761 din 19 / 02 / 2009

C ă t r e,

PRIMARIA VALU LUI TRAIAN
Str. Calea Dobrogei nr.57
Valu lui Traian

Urmare cererii dv. nr. 17067 din 19.09.2008 inregistrata cu nr. 41761 in 19.09.2008 cu privire la intocmirea: „PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) si „REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM (R.G.U.) COMUNA VALU LUI TRAIAN” vă comunicăm avizul de principiu astfel:

In zona studiata exista conducte de distributie apa, conducte de aductiune apa, conducte de canalizare, conducte de refulare ape uzate si puturi, conform planului de situatie anexat.

Conform Legii Domeniului Public nr. 213/1998 terenurile pe care sunt amplasate retele de apa potabila si canalizare apartin domeniului public.

Conform H.G. 930/2005, cap.III, art.14, zona de protectie sanitara cu regim sever ce cuprinde terenul din jurul forajelor de adancime este circulara cu raza de 10m.

Conform H.G. 930/2005, cap. VIII, art.30, alineatul “d”, zona de protectie sanitara cu regim sever ce cuprinde terenul din jurul conductelor de aductiune apa este de 10m.

Conform H.G. 930/2005, cap. VIII, art.30, alineatul “e”, zona de protectie sanitara cu regim sever ce cuprinde terenul din jurul conductelor de distributie apa este de 3m.

Conform “Regulamentului tehnic al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in localitatile in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta” cap. III art.55 alineatul (1) b, pentru conductele de canalizare, zona de protectie si de siguranta este de:

- 3m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale colectoarelor menajere si pluviale;
- 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de refulare.

La emiterea autorizatiilor de construire se vor respecta cu strictete conditiile mai sus impuse.

Propunerile de dezvoltare pentru retelele din Valu lui Traian v-au fost transmise prin Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu).

Va transmitem alaturat planul de situatie cu traseele si caracteristicile retelelor hidroedilitare existente.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Presura Aurel



INGINER SEF
Ing. Mihai Rodica

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mihai Rodica', written over a faint circular stamp.