

Catre,

CONSILIUL LOCAL VALU LUI TRAIAN

Str. CALEA DOBROGEI.

Nr. 53

Loc. VALU LUI TRAIAN

Jud. CONSTANTA

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistrata cu nr. 2904/29.10.2008

**pentru obiectivul: INTOCMIRE P.U.G.de la adresa: str. EXTRAVILAN SI INTRAVILAN ,
localitatea VALU LUI TRAIAN judetul Constanta.**

În urma analizării documentației pentru amplasamentul obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR. 8033370/10.11.2008

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se poate face cu respectarea următoarelor condiții:

- Traseele rețelelor electrice din planșa anexată sunt figurate informativ. Pe bază de comandă dată de solicitant (executant) UTR Constanta C.E. M.T.-J.T. Medgidia Cobadin asigură asistență tehnică suplimentară.

- Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistență tehnică suplimentară din partea UTR Constanta C.E. M.T.-J.T. Medgidia Cobadin cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. În caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică sau de altă natură.

- Distanțele minime și măsurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor;

- În zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pământ prevăzut din săpături, echipamente, etc. care ar putea să micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distanțele minime prescrise față de elementele rețelelor electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaje cu gabarit redus în aceste zone.

- Executanții sunt obligați să instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuția lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovați de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz. Executanții sunt direct răspunzători de producerea oricăror accidente tehnice și de muncă.

- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.**

Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului sau, dacă obiectivul există și se dezvoltă (cu creșterea puterii față de cea aprobată inițial), veți solicita la UTR Constanta C.E. M.T.-J.T. Medgidia Cobadin aviz tehnic de racordare.

Informații privind alimentarea cu energie electrică:

1. În zona de apariție a noului obiectiv există rețea electrică de distribuție
2. Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă

Informațiile de la pct. 1 și 2 sunt orientative. Soluția de alimentare cu energie electrică se va definitiva în cadrul Fișei de soluție sau Studiului de Soluție , în cazul în care sunt necesare lucrări în 110kV, MT sau extindere de rețele de JT.

La depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de construire a obiectivului, proiectantul general va menționa solicitarea obținerii sau nu a autorizației de construire pentru instalația de alimentare cu energie electrică.

- În cazul în care în zonă mai sunt și alte instalații electrice care nu aparțin SC ENEL DISTRIBUTIE Dobrogea SA UTR Constanta, solicitantul va obține obligatoriu avizul de amplasament și de la proprietarul acelor instalații electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alți deținători de instalații, după caz)
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, valoare de 248.69 lei, s-a achitat cu chitanța nr. OP 721/04.11.2008
- Prezentul aviz este valabil până data de .
- Prezentul aviz își pierde valabilitatea în cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexează 2 planuri de situație vizate de PRIMARIA VALU LUI TRAIAN.

Sef C.E. M.T.-J.T. Medgidia Cobadin
sing. Traian Mocanu

Intocmit,
MAULTI ISUREF

